



شرکت ملی نفت ایران

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران (سهامی خاص)

تاریخ صدور : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
شماره درخواست : ۱۴۰۲۰۱۱۹
شماره استعمال بهاء : ۱۴۰۲/۱۴۹

لطفاً پیشنها، قطعی خود را برای اجناس، مشخصات و مقادیر بر ویراساس مقادیر و شرایط اعلام فرمایید :

- الف - تاریخ آخرین مهلت تسلیم نرخ :
- ب - مدت اعتبار پیشنهاد : ۶۰ روز از آخرین مهلت تسلیم نرخ می باشد.
- ج - محل تحویل کالا انبار مرکزی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران می باشد.
- د - کفالتصافی پیشنهاد دهنده و ارائه ایران کد کالا برای کالاهای بدون ایران کد الزامی است.

رئیس خرید و بررسی منابع :
PD : ۱۰۰
رئیس تدارکات و امور کالا :
محمد رضا شیخ موم

کارشناس خرید :
PD : ۱۶۵
امضاء بازدید کنندگان پیشنهاد

تاریخ تحویل کالا : می باشد.

نام فروشنده :
تلفن :
فاکس :
مشخصات کالا
ردیف

توضیحات :	قیمت کالا	بهاء واحد	واحد	مقدار	مشخصات کالا	ردیف
			ST	۲	الکتروپمپ آب از نوع سانتریفیوژ با مشخصات: Q m ³ /hr : ۴۷ , H : ۳۷۷m , NPSHa : ۶.۵ m WATER DENSITY @۶۵ DRG : ۹۸۰.۴۵ kg/m ³ WATER VAPOR PRESSURE @۶۵ DRG : ۳.۶۲ psi دهانه فلنج ورودی : mm۸۰ , دهانه فلنج خروجی : mm۶۵ فلنج ورودی : ۳ اینچ کلاس ۳۰۰ فلنج خروجی : ۲-۱/۲ اینچ کلاس ۳۰۰ HHP : ۴۲KW بارزه الکتروپمپ در پیشنهادات فنی ارائه شده مدنظر قرار خواهد گرفت	۱

یادآوری : کرایه حمل تا گچساران برعهده فروشنده می باشد.

شرایط استعمال:

۱- ارائه پیشنهاد فنی، پوست نرخ الزامی می باشد. ۲- نرخ پیشنهادی می بایست بدون تقاضای پیش برداخت و هرگونه شرط خارج از استعمال ارائه گردد. در غیراینصورت ابطال خواهد شد و برداخت وجه پس از تحویل و تأیید فنی کالا به صورت سند برداخت انجام می گیرد. ۳- تأیید نرخ مالی مووط به تأیید پیشنهاد فنی ارائه شده می باشد. ۴- شرکت در رد یا قبول پیشنهادها مختار است. ۵- شرکت مختار است اقلام را به تفکیک و از فروشندگان مختلف خریداری نماید. ۶- در صورت برنده شدن قیمت های پیشنهادی ثابت بوده و هیچگونه تعدیلی صورت نمی گیرد. ۷- در صورت هرگونه ابهام با تلفن ۰۷۴۳۱۹۲۱۵۹۵ تماس حاصل فرمایید. ۸- در صورتی که انجام معامله نیز به انعقاد قرارداد داشته باشد نسخ قرارداد متعاقباً تنظیم و به امضاء طرفین قرارداد خواهد رسید. ۹- MSDS (کارت اطلاعات ایمنی موادشیمیایی) را ضمیمه پیشنهاد فنی ارسال نمایند. ۱۰- به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و بخش نامه های صادره کالاهای ساخت داخل کشور دارای اولویت خرید می باشند و همچنین تولیدکنندگان و تأمین کنندگان که جزء فهرست بلند وزارت نفت (AVL) هستند، بخصوص شرکت های دانش بنیان در اولویت می باشند. ۱۱- برنده مناقصه می بایست الزامات HSE (ایمنی ، بهداشت و محیط زیست) را همراه کالا ارائه نماید. فکس : ۰۷۴-۳۲۲۲۴۴۱۱ ، تلفن : ۰۷۴-۳۱۹۲۱۹۱۹

قیمت کالا :
مالیات بر ارزش افزوده :
جمع کل قیمت :
امضاء ومهر اداره خرید :
نام امضاء ومهر فروشنده :
تاریخ :

مشخصات لکٹروموتور ۱۴۰۲۰۰۱۱۹

DUTY	COS	INSUL	IP	AMB	HZ	A	V	KW
S1	/۸۹	F	۵۵	۴۰C	۵۰	۱۸۰-	۳۸۰-	۱۱۰
						۲۰.۵	۴۱۵	

0200119



شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران (سهامی خاص)

باسمه تعالی

شماره : ۵۸۴۳۹/ش گ/۱۴۰۱

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۶/۱۹

پیوست : دارد

به: رئیس اداره نگهداری و تعمیرات
از: رئیس مهندسی فراورش نفت و گاز

موضوع: تعیین مشخصات فرآیندی جهت خرید الکتروپمپ جدید آبرسانی به تاسیسات بینک
(مستقر در تلمبه خانه گوره)

با سلام و احترام،

بازگشت به نام شماره ۵۵۱۶۶/ش گ/۱۴۰۱ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ رئیس واحد تعمیرات مکانیک گوره و بینک در خصوص موضوع یادشده، مشخصات درخواستی به شرح زیر می باشد:

Q (m ³ /hr)	۴۷
H (m)	۳۲۷
Water Density (kg/m ³) @ 65 °C	۹۸۰.۴۵
Water Vapor Pressure (psi) @ 65 °C	۳.۶۲
HHP (kW)	۴۲
NPSHa (m)	۶.۵

لازم به ذکر است اطلاعات فشار و دبی پیشنهادی برای خرید الکتروپمپ جدید، بر اساس مشخصات ۲ دستگاه الکتروپمپ اعلامی در "شرح نیاز احداث یک رشته خط لوله فلزی با پوشش داخلی حد فاصل تلمبه خانه آب سردشت تاسیسات سیاهمکان، بی بی حکیمه-۲ و بینک" - پیوست نامه ۱۲۰۳۵۳/ش گ/۱۳۹۷ تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ این امور - تعیین گردیده است.

از طرف علی پور حقیقی
مرتضی انصاری

رونوشت: رئیس اداره مهندسی تولید
سرپرست اداره بهره برداری
سرپرست گروه مهندسی فراورش
بایگانی الکترونیکی

انصاری/افشقایبی/جانجان