بسمه تعالی

مشخصات فنی عمومی تهیه و حمل و نصب تابلو های فشار متوسط اورژانس بیمارستان طالقانی کرمانشاه

- شرکت هایی مورد تائید می باشد که تولید کننده تابلوهای فشار متوسط باشند و دارای تائیدیه از وزارت نیرو –توانیر و جز وندر لیست وزارت نیرو (آخرین نسخه)باشد
- شرکت های تابلو سازی مورد تائید می باشد که دارای مشخصات فنی خصوصی در ص 5و4 پیوست باشند)
- تابلو سازهایی مورد تائید می باشد که دارای کارخانه مجهز به تمامی سیستم های بروز جهت مونتاژ تابلوهای بیست کیلو باشد
- شرکت برنده بایستی تمامی مراحل را با تائید مشاور و کارفرما پیش برده و تمامی هزینه های رفت و آمد ناظرین مشاور و کارفرما(3 نفر) جهت بازدید از کارخانه تابلو سازی در دو مرحله (مرحله اول: بازدید اولیه جهت تائیدیه اولیه کارخانه تابلوسازی – بازدید در حین ساخت و تست تابلوها در آزمایشگاه موجود در کارخانه تابلو سازی در حضور ناظرین)
- تمامی هزینه های رفت و امد ناظرین در دو مرحله از کارخانه تابلو سازی بهمراه اسکان آنها بر عهده شرکت برنده می باشد.
- شرکت برنده موظف می باشد تمامی تجهیزات را مطابق وندر لیست پیوست تهیه نماید و قبل از تهیه هماهنگ های لازم را با مشاور و کارفرما انجام دهد.
- تمامی هزینه های مربوط به حمل و بارگیری از محل ساخت تا محل پروژه بر عهده شرکت برنده می باشد
- شرکت برنده موظف است گارانتی تابلوهای بیست کیلو به همراه گارانتی تجهیزات داخلی تابلوها را به تاریخ روز به کارفرما ارائه دهد
- تابلوها بایستی توسط سازنده تابلوها راه اندازی شود و تمامی هزینه های مربوط به راه اندازی تابلو ها بر عهده شرکت تابلو ساز (شرکت برنده) می باشد

- در صورت عدم مشخص شدن برند تجهیزی در تابلوها یا عدم موجود بودن اطلاعات در مشخصات فنی و پیوستها بایستی پیمانکار(تابلوساز) مطابق با نظر کارفرما و مشاور اقدام نماید
- شرکت برنده بایستی دارای سابقه کار در این زمینه باشد(حداقل پنج مورد)
- تابلو های فشار متوسط و تجهیزات داخلی آن بایستی مطابق با استانداردهای موجود در پیوست ص 3باشد
- شرکت برنده بایستی تعهد خدمات پس از فروش بمدت 2 سال ارائه دهد.
- شرکت تابلو ساز بایستی دارای تائیدیه وزارت نیرو و توانیر باشد و در آخرین نسخه وندر لیست وزارت نیرو قرارداشته باشد.
- شرکت تابلو ساز بایستی در وندر لیست توانیر جهت تابلوهای فشار متوسط نوع کمپکت باشد.
- دارای تائیدیه آزمایشگاه های معتبر مانند ایپل جهت تابلوهای فشار متوسط
- دارای گارانتی 2 ساله از تاریخ نصب با ارائه کارت معتبر
- شرکت برنده (تابلو ساز موظف است قبل از ساخت تابلوها از محل پروژه بازدید نماید و مطابق با فضای موجود و نظر مشاور و کارفرما عمل نماید.
- تابلو ساز بایستی مجهز به آزمایشگاه استاندارد بوده و تمامی تابلوها قبل از خروج از کارخانه بایستی در حضور مشاور و کارفرما تست شود (ارائه تست شیت تابلوها الزامی می باشد).
- شرکت برنده بایستی علاوه بر تائیدیه های مذکور دارای تجهیزات به روز و آزمایشگاه تست فشار بوده .
- شرکت برنده موظف می باشد تمامی نکات موجود در پیوست را رعایت نماید
- ارائه تمامی موارد فوق الذکر (گواهینامه ها – رزومه – سرتیفیکیت ها و ....در اسناد شرکت در مناقصه الزامی می باشد.
- لازم بذکر می باشد علاوه بر سلول های کامپکت موجود در پیوست یک عدد سلول (سکسیونر قابل قطع زیر بار) در قیمت را لحاظ نماید

جدول پیشنهاد قیمت

ردیف	شرح	قیمت (ریال)	توضیحات
1	سلول اول		مطابق با مشخصات فنی پیوست(سلول مذکور بصورت جداگانه در پست پاساژ نصب میشود)
2	سلول اول		مطابق با مشخصات فنی پیوست
3	سلول دوم		مطابق با مشخصات فنی پیوست
4	سلول سوم		مطابق با مشخصات فنی پیوست
5	سلول چهارم		مطابق با مشخصات فنی پیوست
قیمت کل(ریال)			

*شرکت کننده تمامی لیست قیمت سلول ها را مطابق جدول فوق جداگانه ارائه دهد.

*با توجه به مشخصات فنی های ارائه شده در پیوست و رعایت وندر لیست موجود در پیوست قیمت توسط شرکت تابلو ساز در جدول بالا ارائه داده شود

*تعداد سلول های درخواستی 5 عدد می باشد (4 عدد در پست برق و 1 عدد در پست پاساژ نصب میشود)